



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН**

ул. 50 лет Октября, 63
г. Приморско-Ахтарск
Краснодарский край, 353860
Тел. (86143) 3-12-25, факс: (86143) 3-13-50
e-mail: PR_akhtarsk@mo.krasnodar.ru
ИНН 2347006193, КПП 234701001
ОГРН 1032326312270

27.10.2017 № 134-9807/17
на № _____ от _____

Заведующей МБДОУ № 6

Р.М. Вахитовой

353892

Краснодарский край
Приморско-Ахтарский район,
п. Ахтарский,
ул. Школьная, 2/1

О направлении градостроительного
заключения

Уважаемая Руслана Михайловна!

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район, рассмотрев Ваше обращение от 23 октября 2017 № 179 о выполнении технического обследования крыльца здания МБДОУ № 6, по адресу: п. Ахтарский, ул. Школьная, 2/1 на предмет возможности (невозможности) установки пандуса для доступности маломобильных групп населения, направляет Вам Градостроительное заключение от 27 октября № 6.

Приложение: Градостроительное заключение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
начальник управления по вопросам
строительства, архитектуры и ЖКХ

С.А. Уманцев

А.Е. Перепелица
Е.А. Иванова
8(86143)3-31-02

Отдел архитектуры и градостроительства управления по вопросам
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 27 октября 2017 года

№ 6

Отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район произведено визуальное техническое обследование крыльца здания МБДОУ № 6, расположенного по адресу: Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Школьная, 2/1 на предмет возможности (невозможности) установки пандуса для доступности маломобильных групп населения в соответствии со СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

В связи с существующими габаритами входной группы в МБДОУ №6 (ширина проема двери и сторона открывания створки, направление ступеней входа, высота нулевой отметки пола здания от уровня земли, а также границы территории учреждения), обустройство пандуса является невозможным. Имеется возможность установки кнопки вызова обслуживающего персонала МБДОУ № 6 при условии согласования с общественным объединением инвалидов Приморско-Ахтарского района

Начальник отдела архитектуры и градостроительства,
главный архитектор управления по вопросам
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район


А.Е.Перепелица